

Pateikiame Jonavos rajono vandenviečių geriamojo vandens kokybės pagrindinius rodiklius (2018 m. I ketvirčio vidurkiai).

Mikrobiologiniai tyrimų rezultatai visose vandenvietėse atitiko higienos normos HN 24:2017 reikalavimus.

Paėmimo vieta	Spalva mg/l Pt	Drums tumas	Amonis mg/l	Nitritas mg/l	Nitratas mg/l	Sul- fatas mg/l	Chloridas mg/l	Bendroji geležis µg/l	Permanganato indeksas mg /l O ₂	pH	Elektrinis laidis µS/cm
Norma pagal HN 24:2017 (nuo 2017.10.27)	30	4NTU	0,50	0,50	50	250	250	200	5,0	6,5-9,5	2500 20°C
<i>Pabartonių vandenvietė</i>											
Pabartonių VGĮ po filtrų (aprūpina Jonavos miestą)	8,8	1,01	0,09	0,007	2,4	67	57,6	35	2,24	7,30	948
<i>Ruklos vandenvietė</i>											
Ruklos VGĮ po filtrų	9	0,49	0,03	-	-	-	-	30	-	7,35	438
<i>Žeimių seniūnija</i>											
<i>Žeimių vandenvietė</i>											
Žeimių VGĮ po filtrų	11	1,3	0,26	-	-	-	-	197	-	7,37	724
<i>Kuigalių vandenvietė</i>											
Kuigalių VGĮ po filtrų	10	0,97	0,06	-	-	-	-	67	-	7,37	682
<i>Mitėniškių vandenvietė</i>											
Mitėniškių vandenvietė artezinis gręžinys Nr.1	6	32	0,61	-	-	-	-	2334	-	7,39	567
<i>Naujasodžio vandenvietė</i>											
Naujasodžio VGĮ po filtrų	9	1,0	0,05	-	-	-	-	88	-	7,33	679
<i>Martyniško vandenvietė</i>											
Martyniško vandenvietė artezinis gręžinys Nr.1	10	31	1,1	-	-	-	-	4598	-	7,43	486
<i>Mimalių vandenvietė</i>											
Mimalių VGĮ po filtrų	13	1,3	0,09	-	-	-	-	162	-	7,23	714
<i>Juškonių vandenvietė</i>											
Juškonių VGĮ po filtrų	13	1,1	0,10	-	-	-	-	93	-	7,29	695

Paėmimo vieta	Spalva mg/l Pt	Drums tumas	Amonis mg/l	Nitritas mg/l	Nitratas mg/l	Sul- fatas mg/l	Chloridas mg/l	Bendroji geležis µg/l	Permanganato indeksas mg /l O ₂	pH	Elektrinis laidis µS/cm
Norma pagal HN 24:2017 (nuo 2017.10.27)	30	4NTU	0,50	0,50	50	250	250	200	5,0	6,5-9,5	2500 20°C
Upninkų seniūnija											
<i>Upninkų vandenvietė</i>											
Upninkų VGĮ po filtrų	4	0,41	0,03	-	-	-	-	13	-	7,38	705
<i>Kunigiškių vandenvietė</i>											
Kunigiškių VGĮ po filtrų	4	0,59	0,03	-	-	-	-	18	-	7,32	662
Šveicarijos seniūnija											
<i>Šveicarijos vandenvietė</i>											
Šveicarijos VGĮ po filtrų	13	2,2	0,47	-	-	-	-	155	-	7,39	454
Gaižiūnų vandenvietė (artezinis gręžinys)	9	6,6	0,78	-	-	-	-	737	-	7,41	306
Užusalių seniūnija											
<i>Užusalių vandenvietė</i>											
Užusalių VGĮ po filtrų	7	0,55	0,01	-	-	-	-	79	-	7,29	778
<i>Kalnėnų vandenvietė</i>											
Kalnėnų VGĮ po filtrų	11	1,4	0,17	-	-	-	-	147	-	7,41	632
Išorų VGĮ po filtrų	2	0,63	0,13	-	-	-	-	20	-	7,27	2500
Šilų seniūnija											
<i>Šilų vandenvietė</i>											
Šilų VGĮ po filtrų	9	1,2	0,05	0,003	2,4	-	-	30	-	7,33	733
<i>Panoterių vandenvietė</i>											
Panoterių VGĮ po filtrų	12	0,76	0,10	-	-	-	-	24	-	7,41	671
<i>Praulių vandenvietė</i>											
Praulių VGĮ po filtrų	10	1,5	0,45	-	-	-	-	197	-	7,36	744
<i>Milagainių vandenvietė</i>											
Milagainių VGĮ po filtrų	3	0,31	0,02	-	-	-	-	2	-	7,41	789

Paėmimo vieta	Spalva mg/l Pt	Drums tumas	Amonis mg/l	Nitritas mg/l	Nitratas mg/l	Sul- fatas mg/l	Chloridas mg/l	Bendroji geležis µg/l	Permanganato indeksas mg /l O ₂	pH	Elektrinis laidis µS/cm
Norma pagal HN 24:2017 (nuo 2017.10.27)	30	4NTU	0,50	0,50	50	250	250	200	5,0	6,5-9,5	2500 20°C
<i>Aklojo ežero vandenvietė</i>											
Aklojo ežero VGĮ po filtrų	12	1,4	0,12	-	-	-	-	138	-	7,58	386
<i>Kulvos seniūnija</i>											
<i>Kulvos vandenvietė</i>											
Kulvos VGĮ po filtrų	9	1,1	0,07	-	-	-	-	21	-	7,27	679
<i>Batėgalos vandenvietė</i>											
Batėgalos VGĮ po filtrų	9	0,79	0,07	-	-	-	-	81	-	7,29	749
<i>Čičinų vandenvietė</i>											
Čičinų VGĮ po filtrų	7	0,41	0,04	-	-	-	-	24	-	7,39	560
<i>Ručionių vandenvietė</i>											
Ručionių VGĮ po filtrų	12	1,8	0,11	-	-	-	-	198	-	7,35	563
<i>Priešiogalėlės vandenvietė</i>											
Priešiogalėlės VGĮ po filtrų	6	0,34	0,04	-	-	-	-	24	-	7,27	697
<i>Bukonių seniūnija</i>											
<i>Bukonių vandenvietė</i>											
Bukonių VGĮ po filtrų	7	1,1	0,04	-	-	-	-	41	-	7,31	770
<i>Liepių vandenvietė</i>											
Liepių VGĮ po filtrų	12	1,10	0,10	-	-	-	-	159	-	7,22	700
<i>Mimainių vandenvietė</i>											
Mimainių VGĮ po filtrų	8	0,68	0,05	-	-	-	-	21	-	7,34	741
<i>Vaivadiškių vandenvietė</i>											
Vaivadiškių VGĮ po filtrų	9	1,2	0,08	-	-	-	-	24	-	7,32	767
<i>Biržulių vandenvietė</i>											
Biržulių artezinis gręžinys	10	19	0,84	-	-	-	-	1699	-	7,35	702

Pastaba: rezultatai paryškintu šriftu viršija HN 24:2017